

## Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem  
enligt BFS 2011:16 OVK1 med ändringar  
t.o.m. BFS 2012:6 OVK 2

### Byggnad

**A1**

Referens nr:				<b>A1</b>	
Plats för stämpel					
Fastighetsbeteckning		Byggnadens adress		Postnr	Ort
<b>Urvädersklippan Större 21</b>		<b>Urvädersgränd 6-8</b>		<b>116 46</b>	<b>Stockholm</b>
Byggnadsägaren		Postadress		Postnr	Ort
<b>Brf Kapten Simon Urväder</b>		<b>Urvädersgränd 6-8</b>		<b>116 46</b>	<b>Stockholm</b>
Faktureringsadress		Postadress		Postnr	Ort
Fastighetsansvarig/Förvaltare		Telefonnr		Fax	e-post
Intern beteckning	Internt byggnadsnr	Verksamhet		BRA i m2	Ant. Lgh
		<b>Bostäder</b>			<b>19</b>
					<b>0</b>

### Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

**A2**

Systemnr	Besiktning-kategori	Besiktning-datum	Besiktning- resultat	Nästa ordinarie besiktningdatum	Notering
1	1	2019-05-29	G	2022-05-29	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

 JA

 NEJ

**A3**

### Allmänt omdöme. Kommentarer

Besiktning av installation av nytt F/FTX system i bostäder.

Besiktningssman		Telefon nr		Fax / e-post	
<b>Aaron Timstråhle</b>		<b>070-733 15 03</b>		<a href="mailto:aaron@ventilationskvalitet.se">aaron@ventilationskvalitet.se</a>	
Företag		Postadress		Postnr	Ort
<b>Ventilationskvalitet AB</b>		<b>Evenemangsgatan 31</b>		<b>169 79</b>	<b>Solna</b>
Behörighet		Giltighetstid		Datum och Namnteckning	
<b>Behörighet K</b>		<b>2022-12-19</b>		<b>2019-06-20</b>	
Certifikatnr		Certifieringsorgan			
<b>1489 Dnr 1251/17</b>		<b>Swedcert</b>		<i>Aaron Timstråhle</i>	

**Protokoll OVK**

Referens nr &amp; system nr:

1

**B**

Obligatorisk Ventilationskontroll

<b>B1</b>	Fastighetsbeteckning Urvädersklippan Större 21	Internt byggnadsnr	Systemtyp (S, F, FT, FTX) F, FTX	Bes kat(0-2) 1
-----------	---	--------------------	-------------------------------------	-------------------

**Systemtillhörighet**

<b>B2</b>	<b>Aggr.benämning</b>	<b>Fläkttyp</b>	<b>Inst.år</b>	<b>Placering</b>	<b>Proj.flöde</b>	<b>Uppmätt flöde</b>	<b>Betjänar</b>
1	TA	T	2019	Tak			Lägenheter
2	FA	F	2019	Tak			Lägenheter
3							
4							
5							

<b>B3</b>	<b>1</b>	<b>Handlingar</b>	<b>Pos</b>	<b>Anmärkningar</b>	<b>Utfall</b>
	1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar			
	1.2	<input type="checkbox"/> DU-instruktioner	1.2	DU instruktioner ej färdigställd	1
	1.3	<input type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll			
	1.4	<input type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll	1.5	Ej tillträde till ett fåtal lägenheter se luftprot.	0
	1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	<b>2</b>	<b>Föroreningar</b>	4.5	Klagomål på ljud från boende.	1
	2.1	<input type="checkbox"/> Uteluftskanal			
	2.2	<input checked="" type="checkbox"/> Filterdel			
	2.3	<input type="checkbox"/> Batterier			
	2.4	<input type="checkbox"/> VVX			
	2.5	<input type="checkbox"/> Fläktedel			
	2.6	<input type="checkbox"/> Kanaler			
	2.7	<input type="checkbox"/> Don			
	2.8	<input type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter			
	2.9	<input type="checkbox"/> Fläktrum			
	2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	<b>3</b>	<b>Funktioner</b>			
	3.1	<input type="checkbox"/> Filterdel			
	3.2	<input checked="" type="checkbox"/> Batterier			
	3.3	<input type="checkbox"/> VVX			
	3.4	<input type="checkbox"/> Spjäll			
	3.5	<input checked="" type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	<input type="checkbox"/> Fläktar			
	3.7	<input type="checkbox"/> Luftflöden			
	3.8	<input type="checkbox"/> Kanaler			
	3.9	<input type="checkbox"/> Don			
	3.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	<b>4</b>	<b>Klimat</b>			
	4.1	<input type="checkbox"/> Temperatur			
	4.2	<input type="checkbox"/> Odör			
	4.3	<input type="checkbox"/> Drag			
	4.4	<input type="checkbox"/> Ljud			
	4.5	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter			
	4.6	<input type="checkbox"/> Övrigt			
		<b>Uppdragstyp</b>	<b>Bilagor</b>	<b>Antal</b>	<b>Besiktningdatum</b>
		<input type="checkbox"/> 1:a besiktning	<input type="checkbox"/> Anmärkningsbilaga		2019-06-19
		<input checked="" type="checkbox"/> Återkommande besiktning	<input type="checkbox"/> Åtgärdsförslag		
		<input type="checkbox"/> Ombesiktning	<input checked="" type="checkbox"/> Luftflödesprotokoll		<b>Signatur</b> <i>Armen Tinsvede</i>
		<input type="checkbox"/> Utökad kontroll	<input type="checkbox"/> Aggregatprotokoll		
		<input type="checkbox"/> Egenkontroll	<input type="checkbox"/> L-System		

## Luftflödesprotokoll för lokaler

Projekt: Brf Kapten Simon Urväder

Aggregat: Urvädersgränd 8 Stam 1

Kontrollant: Aaron Timstråhle, Johan Westin

Projekt nr:

Datum: 2019-05-29

Rev datum:

Rumsnummer eller lokalbenämning	Tilluft l/s		Frånluft l/s		Anmärkning
	Enligt handling	Enligt mätning	Enligt handling	Enligt mätning	
Totalflöde:					
1401 Kök				16	
Bad				16	
Sovrum				11	
Sovrum		6			
Sovrum		6			
1301 Kök					Ej tillträde vid besiktning
Bad					(Hund i lgh)
Wc					
Hall					
1201 Kök					Ej tillträde vid besiktning
Bad					(Överlås låst, ingen nyckel)
Sovrum					
Sovrum					
Sovrum					

## Luftflödesprotokoll för lokaler

**Projekt:** Brf Kapten Simon Urväder  
**Aggregat:** Urvädersgränd 8 Stam 2

Kontrollant:	Aaron Timstråhle, Johan Westin
Projekt nr:	
Datum:	2019-05-29
Rev datum:	

Rumsnummer eller lokalbenämning	Tilluft l/s		Frånluft l/s		Anmärkning
	Enligt handling	Enligt mätning	Enligt handling	Enligt mätning	
<b>Totalflöde:</b>					
1402 Kök				10	
Bad				14	
Vardagsrum		10			
Sovrum		10			
1302 Kök					Ej tillträde vid besiktning
Bad					
Hall					
1202 Kök					Ej tillträde vid besiktning
Bad					
Vardagsrum					
Sovrum					

## Luftflödesprotokoll för lokaler

**Projekt:** Brf Kapten Simon Urväder

**Aggregat:** Urvädersgränd 6B Stam 1

Kontrollant: Aaron Timstråhle, Johan Westin

Projekt nr:

Datum: 2019-05-29

Rev datum:

Rumsnummer eller lokalbenämning	Tilluft l/s		Frånluft l/s		Anmärkning
	Enligt handling	Enligt mätning	Enligt handling	Enligt mätning	
Totalflöde:					
1401 Kök				6	
Bad				12	
Vardagsrum		5			
Sovrum		6			
1301 Kök		7		7	
Bad				15	
Vardagsrum		4			
1201 Kök		8		11	
Bad				9	
Vardagsrum		7			
1002 Kök				6	
Wc				5	
Sovrum		7			
Sovrum		8			
Bad				32	
Förrum		17			

### **Luftflödesprotokoll för lokaler**

**Projekt:** Brf Kapten Simon Urväder

**Aggregat:** Urvädersgränd 6B Stam 2

Kontrollant: Aaron Timstråhle, Johan Westin

Projekt nr:

Datum: 2019-05-29

Rev datum:

Rumsnummer eller lokalbenämning	Tilluft l/s		Frånluft l/s		Anmärkning
	Enligt handling	Enligt mätning	Enligt handling	Enligt mätning	
Totalflöde:					
1302 Kök				8	
Bad				14	
Hall		16			
1202 Kök				10	
Bad				14	
Hall		14			
Wc				9	



## Luftflödesprotokoll för lokaler

Projekt: Brf Kapten Simon Urväder

Aggregat: Urvädersgränd 6C Stam 2

Kontrollant: Aaron Timstråhle, Johan Westin

Projekt nr:

Datum: 2019-05-29

Rev datum:

Rumsnummer eller lokalbenämning	Tilluft l/s		Frånluft l/s		Anmärkning
	Enligt handling	Enligt mätning	Enligt handling	Enligt mätning	
Totalflöde:					
1302 Kök				10	
Bad				15	
Vardagsrum		6			
Hall		7			
1202 Kök				10	
Bad				15	
Vardagsrum		7			
Hall		9			
1001 Kök		7		9	
Bad				15	
Tilluft		9			



# INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt förordningen i BFS 2011:16 OVK1 med ändringar t.o.m. BFS 2012:6 OVK2 har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning

Urvädersklippan Större 21

Resultat

Godkänd tom 2022-05-29, avser ventilation till lägenheter.

Systemnr

TA / FA

Besiktningsman

Aaron Timstråhle

Besiktningsdatum

2019-05-29

Företag

Ventilationskvalitet AB

Behörighet

K

Referensnr.

1489

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Besiktningsman.

**Aaron Timstråhle**

A handwritten signature in blue ink that reads "Aaron Timstråhle".